



Legenda:

- -proj. instalacja ogrzewcza
- -Istn. instalacja ogrzewcza
- -proj. instalacja wentylacji
- -Istn. instalacja gazowa
- -proj. instalacja c.w.u.
- -proj. instalacja wody zimnej
- -proj. instalacja wody uzdatnionej

UWAGA: Pomieszczenie kotłowni stanowi wydzieloną strefę przeciwpożarową PM. Spełnia warunki ochrony przeciwpożarowej:

- strop REI60
- ściany EI60
- drzwi EI30

Pomieszczenie wyposażone w urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu.

Enviroterm		ul. Łokietka 18 59-220 Legnica tel. 69778877 e-mail: t.wojcik@instalacje.legnica.pl	
Tomasz Wójcik			
Obiekt:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PUDLISZKACH	Tytuł rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA -instalacja wody uzdatnionej, ogrzewczej i wentylacji
Inwestor:	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. S.FENRYCHA W PUDLISZKACH Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI UL. SZKOLNA 20, 61-842 PUDLISZKI	Skala:	1:50
Projektant:	mgr inż. Tomasz Wójcik Nr ewid. 165/DOŚ/12	Stadium:	projekt wykonawczy
Opracowała:	inż. Izabela Małek	Branża:	sanitarna
		Podpis:	Data: 10.06.2018
		Podpis:	Data: 10.06.2018
			2/S